

KOMO®

productcertificaat

Nummer 12345/01 Vervangt
Uitgegeven d.d.
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3

Buis/Fitting/Mantelbuis naam

Naam certificaathouder

VERKLARING VAN CI

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5607 Kunststofleiding-systemen van PE-RT bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen d.d.25-10-2016 inclusief wijzigingsblad d.d.01-02-2022 afgegeven conform het CI-Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart CI dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen,

mits het product en/of de verpakking voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.;

Directeur CI
CI

Dit productcertificaat is alleen geldig in combinatie met een KOMO gecertificeerd kunststofleidingsysteem.

Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is.

Raadpleeg hiertoe de website van CI: www.ci.nl.

Certificaathouder

naam
straat
Postbus
Postcode plaats
T.....
F.....
E.....
I.....

CI
straat
Postbus
Postcode plaats
Tel.
Fax
info@ci.nl
www.ci.nl

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Buis/Fitting naam

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van **Buis/ Fitting naam:**

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

De afmetingen van de buis in onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

De fittingen zijn geschikt voor de buisafmetingen vermeld in onderstaand tabel.

Nominale diameter (mm)	Wandikte (mm)
xx	x..x
xx	x..x
xx	x..x

Kleur:

..

Opmerkingen:

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN EN/OF VERPAKKINGEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

Buizen

De buizen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- KOMO (of KOMO[®] woordmerk) + klasse 5 / 6 en/of 10 bar;
- certificaatnummer van het bijbehorende attest-met-productcertificaat van het leidingstelsel;
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam of logo;
- materiaalaanduiding: PE-RT Type 1 of PE-RT type 2;
- opbouw buis: PE-RT/EVOH/PE-RT;
- de nominale buitenmiddellijn in mm;
- de nominale wanddikte in mm;
- de productiecode.

Plaats van het merk: op elke buis op een onderlinge afstand van maximaal 2 meter.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

Fittingen

De fittingen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- KOMO (indien niet mogelijk KOMO op alleen de kleinste verpakkingseenheid);
- fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- de nominale buitenmiddellijn en wanddikte van de bijbehorende buis in mm;
- de productiecode.

Plaats van het merk: op elke fitting.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

De kleinste verpakkingseenheid van de fittingen dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:

- KOMO (of KOMO[®] woordmerk) ;
- certificaatnummer van het bijbehorende attest-met-productcertificaat van het leidingstelsel, overeenkomstig de markering op de bijbehorende buis;
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam of logo;
- nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm van de bijbehorende buis;
- materiaal identificatie indien de fitting body van kunststof is vervaardigd.

Plaats van het merk: op elke verpakking.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

Mantelbuizen

De mantelbuizen worden voorzien van de volgende merken:

- KOMO (KOMO[®] woordmerk);



Buis/Fitting naam

- certificaatnummer van de mantelbuis;
- fabrieksnaam, handelsnaam, logo.

Plaats van het merk: op elke buis op een onderlinge afstand van maximaal 2,5 meter.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 5607 vastgelegde producteisen

4 TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Voor de producten geldt dat deze ontworpen zijn voor vloerverwarmingssystemen, met een levensduur van 50 jaar bij een temperatuurprofiel volgens klasse 5 uit NEN-ISO 10508 en een toelaatbare werkdruk van maximaal 6 en/of 10 bar.

Logistiek

Productie en assemblage zijn vastgelegd in de logistieke bijlage van het productcertificaat.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Naam certificaathouder

en zo nodig met:

- CI.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 1234

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL.